

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«20» сентября 2021 г.

учётный № проверки 61210061000200895583



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пер. Доломановский, 132,
Сайт: www.61.mchs.gov.ru

г. Ростов-на-Дону, 344018
E-mail: gpn_rnd@mail.ru

Тел: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1-438/1**

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
города Ростова-на-Дону «Детский Сад №73»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко Павла Николаевича № 1-438 от «20» сентября 2021 года в период с «01» октября 2021 г. по «14» октября 2021 г.

Государственным инспектором города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Лаврущенко Александром Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой, присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №73» Бучнева Елена Юрьевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	на объекте защиты допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации с ежегодным проведением испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарн ого режима в Российской Федерации» (далее - ППР 1479)	01.08.2022	
2.	на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 6.6.32 СП 484.1311500.2020 в кладовой продуктов имеются пожарные извещатели расположенные на расстоянии менее 1 метра от вентиляционных отверстий и вентиляционных каналов.	ч. 1 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее - ФЗ №123)	01.08.2022	
3.	на объекте защиты руководителем организации не обеспечено наличие на всех противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	п. 24 ППР 1479	01.08.2022	
4.	на объекте защиты в кладовом помещении допускается эксплуатация	пп. В п. 35 ППР 1479	01.08.2022	


электрического светильника со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным его конструкцией.			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор отделения НД и ПР по Кировскому району отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы А.А. Лаврущенко

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку



(подпись)

Предписание на 3 стр. для исполнения получил:

заведующий Гусева С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)



(подпись)

« 14 » 10 2021 г.