



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ростовская область

г. Ростов-на-Дону

(место составления акта)

"10" февраля 2017г.

(дата составления акта)

16 час. 45 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица

№ 28-15/17

По адресу/адресам: 344065 г. Ростов-на-Дону пр. Ворошиловский, 50

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Пана Тимофея Дясеновича № 387/Р от 25 января 2017 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

плановая выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города

Ростова-на-Дону "Детский сад № 73"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней

(с 06.02.2017 г. по 10.02.2017 г.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Ростовским территориальным отделом по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Трушвин Е.В. Сурт

06.02.2017 г. в 09-30

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____ не требуется _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Лукьянов Геннадий Николаевич, государственный инспектор Ростовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Заведующий МБ ДОТ № 73 Тучилов Е.В.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено;

Что суммарная максимальная мощность данной электроустановки не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 Вольт, электроснабжение осуществляется по одному источнику электроснабжения. В соответствии со ст. 29.1 Федерального закона об электроэнергетике № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. федеральный государственный энергетический надзор не осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, используемых для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения. На основании вышеизложенного проведение проверки не представляется возможным.

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


нарушений не выявлено

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):


нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

-//-


(подпись проверяющего)

-//-

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: - распоряжение от 25.01.2017 г. № 387/Р.

Государственный инспектор
РТО Северо-Кавказского управления
Ростехнадзора




/ Г.Н. Лукьянов /

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Бучнева Елена Сергеевна, руководитель МБ ДОТ № 73

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » февраля 2017 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ -//-

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)